

고시원업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? • 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? • 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? • 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? • 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? • 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? • 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? • 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? • 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? • 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? • 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? • 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? • 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? • 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? • 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? • 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? • 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? • 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? • 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? • 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? • 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? • 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? • 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? • 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? • 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? • 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 각 실별 취사시설 및 옥조를 설치하지 않았나요? • 2층 이상의 층에 창문이 있는 경우 추락방지를 위한 안전시설을 설치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

숙박업(일반, 생활) 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점검내용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 공중위생관리법에 의한 위생교육을 매년 받고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 침구류와 수건은 매 사용시마다 세탁하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 객실·욕실 등은 적합한 도구로 용도별로 구분하여 청소하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

농어촌 관광휴양사업(관광휴양단지, 관광농원, 민박) 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? • 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? • 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? • 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? • 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? • 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? • 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? • 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? • 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? • 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? • 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? • 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? • 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? • 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? • 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? • 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? • 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? • 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? <p>※ 배관 끝에 퓨즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? • 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? • 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? • 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? • 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? • 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? • 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? • 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? • 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 자자체가 주관하는 서비스·안전교육을 연 1회 받고 있나요? • 소화기, 단독경보형 감지기, 휴대용 비상조명등을 설치하고 피난안내도를 부착했나요? • 객실마다 일산화탄소(CO) 경보기를 설치하고 있나요? • 침구류와 수건은 매 사용시마다 세탁하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

산후조리업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 있고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 벨브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 실내 공기질법에 따라 실내 공기질을 매년 측정하고 관리하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「모자보건법」에 따른 소독 및 환경관리를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 모자보건법에 따른 산후조리원 방문객 위생 관리를 실시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 정수기 및 정수기 주변의 청소와 청결 상태 점검을 주기적으로 하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 감염 및 질병 예방을 위해 보건복지부령으로 정하고 있는 조치(모자보건법 시행규칙 별표4)를 잘 준수하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

목욕장업(목욕탕·찜질방·사우나 등) 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 공중위생관리법에 의한 위생교육을 매년 받고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 목욕물은 수질기준에 적합한 물을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 목욕물은 매년 1회 이상 수질검사를 실시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 사우나실에 온도계와 주의사항을 게시하고, 발열기 주변에 방열 및 불연소재의 안전망을 설치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 사우나실, 편의시설 및 휴식실은 실내가 잘 보이나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 목욕장내 미끄러짐으로 안전사고의 우려는 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

유치원 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「김염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 매년 교직원을 대상으로 심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육을 실시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 공기 질의 위생점검을 반기별로 실시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 교실의 조명도는 300lx 이상이 되나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 실내온도와 습도는 기준을 준수하고 있나요? - 온도(18°C~28°C), 습도(30%~80%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화장실 소독을 주기적으로 하고 있나요? - 하계 주3회, 동계 주1회 이상	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 먹는 물은 수질기준에 적합한 물을 제공하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 날카로운 모서리에는 충격완화 패드가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

어린이집 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점검내용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외				
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 환기·채광·조명·온도 및 습도가 적절히 유지되고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화장실, 세면실 바닥은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 2층 이상에 옥내돌이터를 설치한 경우 비상재해 대비시설을 잘 관리하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• CCTV는 보육실 등을 촬영하고 모니터 확인 및 녹화·저장 할 수 있는 기능을 갖추고, 영상정보를 60일 이상 보관하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 응급조치를 위한 비상약품 및 간이 의료기구를 갖추었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 각 놀이시설물에 대해 월 1회 이상 자체 점검하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 날카로운 모서리에는 충격완화 패드가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 어린이 놀이시설에 대한 전문기관의 안전검사와 지도·점검 계획을 수립하여 시행하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

단란주점영업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 손님이 조리장 내부를 볼 수 있는 구조인가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 조리장 바닥의 배수구는 덮개가 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 남긴 음식물을 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업자와 종업원은 매년 식품위생에 관한 교육을 받고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주된 객장 중앙에서 객실 내부가 전체적으로 보이나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 객실에는 잠금장치가 설치되어 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 공연을 위한 무대시설과 영업장 안의 객석은 구분되어 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

유통주점영업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 벨브 차단기가 작동 하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외				
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 손님이 조리장 내부를 볼 수 있는 구조인가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 조리장 바닥의 배수구는 덮개가 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 남긴 음식물을 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업자와 종업원은 매년 식품위생에 관한 교육을 받고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주된 객장 중앙에서 객실 내부가 전체적으로 보이나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 객실에는 잠금장치가 설치되어 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

휴게음식점영업·제과점영업·일반음식점영업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 손님이 이용할 수 있는 자막용 영상장치 또는 자동반주장치를 설치하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 남긴 음식물을 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 남긴 음식물을 싸서 가지고 갈 수 있도록 포장용기를 비치하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업자와 종업원은 매년 식품위생에 관한 교육을 받고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 공연을 위한 무대시설과 영업장 안의 객석은 구분되어 설치되어 있나요? (휴게음식점, 일반음식점 해당)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 칸막이가 설치된 객석은 2면 이상을 완전히 차단하지 않고, 다른 객석에서 내부가 서로 보이나요? (휴게음식점, 제과점)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 객실에는 잠금장치가 설치되어 있지 않나요? (일반음식점)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

노래연습장업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠겨져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근 시 전기제품 전원을 차단하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구는 사용하고 있지 않지요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력눈금은 초록이고 10년이상 초과하지는 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난안내도는 각 호실마다 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난기구(완강기,피난사다리)는 제대로 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 감염병예방법에 따라 정부의 지시를 정확히 준수하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 청소년 출입시간(오전9시~오후10시)을 준수하고 계신가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주류를 판매·제공하지 않고, 이용자의 주류 반입을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 청소년은 청소년실에만 출입시키고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 출입구에 “청소년 출입 가능 업소” 표시판을, 청소년실 출입문에 “청소년실” 표시판을 부착하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 객실에는 잠금장치가 설치되어 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 창문 등 추락 위험이 있는 곳에는 필요한 안전장치를 하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 마이크는 소독하거나 이용자가 바뀔 때마다 사용한 마이크의 덮개를 교체하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

안마시술소 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? • 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? • 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? • 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? • 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? • 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? • 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? • 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? • 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? • 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? • 옥실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? • 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? • 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? • 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? • 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? • 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? • 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? • 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 뮤즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? • 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? • 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? • 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? • 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? • 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? • 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? • 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? • 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 안마사 자격을 가진 사람이 안마업무를 하고 있나요? • 시술 장소 출입구에 칸막이(출입문)가 설치되어 있지 않나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

비디오물감상실업·복합영상물제공업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 주류를 판매하거나 제공하지 않고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님의 연령을 확인하고 청소년의 출입을 금지하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 시청실 통로측 벽면과 출입문 상부 면적의 50% 이상이 투명유리창으로 설치되어 있고, 유리창을 가리지 않고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 시청실 바닥으로부터 1m 높이의 조도가 20lx 이상인가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 침대 또는 침대형태로 변형된 의자나 3인 이상의 소파를 비치하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 출입구에 “청소년 출입금지” 표시판을 부착하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

영화 상영관·비디오물소극장업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑥ 업종별 특성 안전				
• 객석은 30석 이상이거나, 바닥면적이 60제곱미터 이상인가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 통로는 세로방향으로 20석 마다 폭 1미터 이상 및 관람석과 내부벽 사이에 폭 1미터 이상 확보하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

학원 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			"아니요" 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? • 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? • 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? • 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? • 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? • 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? • 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? • 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? • 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? • 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? • 육실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? • 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? • 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? • 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? • 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? • 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? • 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? • 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 뮤즈록이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? • 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? • 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? • 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? • 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? • 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? • 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? • 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? • 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> • 화장실 안에 손 씻는 시설과 소독시설을 갖추었나요? • 강의실의 조도는 책상면을 기준으로 300lx 이상인가요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

게임제공업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 영업장내 밀실이나 밀폐된 공간이 없고, 투명한 유리창을 설치하여 외부에서 실내를 볼 수 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업장 전체의 실내 조명은 40lx 이상이 되나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 청소년이용불가 게임물을 제공하는 영업장임을 인식할 수 있는 표지물을 영업장의 입구에 표시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 사진, 광고물, 장식 등을 설치하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 보기 쉬운 곳에 이용에 관한 안내문을 게시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

인터넷컴퓨터게임시설제공업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
① 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전월 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잡가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 업종별 특성 안전				
• 청소년의 출입은 오전9시~오후10시 이외에는 출입을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 보기 쉬운 곳에 이용에 관한 안내문을 게시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업장내 밀실이나 밀폐된 공간이 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업장 전체의 실내 조명은 40lx 이상이 되나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

복합유통게임제공업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점검내용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 업종별 특성 안전				
• 오전9시~오후10시 이외에는 청소년의 출입을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 손님이 보기 쉬운 곳에 이용에 관한 안내문을 게시하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업소내 주류보관과 이용자의 주류 반입을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업장내 밀실이나 밀폐된 공간이 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 영업장 전체의 실내 조명은 40lx 이상이 되나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 통로측 벽면과 출입문 상부 면적의 50% 이상이 투명유리창으로 설치되어 있고, 유리창을 가리지 않고 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 침대 또는 침대형태로 변형된 의자나 3인 이상의 소파를 비치하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

※ 복합유통게임제공업 : 청소년게임제공업 또는 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등 동일 장소에서 함께 영업



권총사격장 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요? 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요? 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요? 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요? 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요? 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요? 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요? 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요? 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요? 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요? 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요? 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요? 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요? 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요? 배관 이음부에 비눗물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요? 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요? 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요? 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? <p>※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요? 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요? 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요? 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요? 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요? 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요? 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요? 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요? 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
<ul style="list-style-type: none"> 화약류 가루를 모을 수 있도록 설치된 받침에 물이 1cm 이상 고이지 않도록 관리하고 있나요? 사좌 및 사로(射路)의 바닥과 벽면 등에 화약류가 쌓이지 않도록 관리하고 있나요? 사격실 내부의 천장·측벽 및 바닥 등에 탄알이 털 위험이 없나요? 표적과 탄알받이 사이에 탄알이 튀는 것을 방지하기 위하여 설치된 시설물의 적정한가요? 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)은 정상적으로 작동하나요? 사격실 내부에 불필요한 물건이나 쓰레기가 방지되지 않도록 관리하고 있나요? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

가상체험 체육시설업(골프 종목, 야구 종목 등) 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점 검 내 용	점 검 결 과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 업종별 특성 안전				
• 스크린은 벽면에 결함 없이 평편하게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 바닥은 미끄럼지 않은 재질로 관리하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 스크린과 타석 사이의 벽면, 천장 및 바닥은 충격을 흡수할 수 있는 재질로 관리하고 있나요?(골프 종목에 한함)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 정면 스크린을 제외한 모든 벽은 충격을 흡수할 수 있는 재질로 관리하고 있나요?(야구 종목에 한함)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 타석과 대기석을 구분하는 칸막이를 설치하고, 칸막이는 철망, 강화유리, 등 내구성이 강한 재질로 관리하고 있나요?(야구 종목에 한함)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 모든 안전시설은 내구성이 강한 재료로 관리하고 있나요?(야구 종목에 한함)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

전화방업 및 화상대화방업·수면방업·콜라텍업 안전점검표

- 시설명 :
- 점검일자 : . . . ()
- 점검자 :

점검내용	점검결과			“아니요” 세부내용 (위치·상태 등)
	예	아니요	해당없음	
1 시설 안전				
• 창문은 열고 닫는데 힘들지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 내·외부 및 천장 마감재는 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 건물 주변 지반침하 또는 웅덩이가 만들어지지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 옥외 간판은 튼튼하게 지탱하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 계단은 미끄럼방지 처리가 되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 전기 안전				
• 「전기사업법」에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전원 차단형(스위치) 멀티탭을 사용하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반, 콘센트, 전기제품 주변에 먼지나 이물질은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 누전차단기 앞쪽의 황색 또는 적색 버튼을 누르면 손잡이가 내려가나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 전선, 플러그, 콘센트의 외부에 손상된 부분은 없나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 분전반은 잠금장치로 잠가져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 욕실 등 습기가 많은 곳의 콘센트는 방수 덮개를 사용하고, 미사용 콘센트는 안전덮개로 막아 두었나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 퇴근할 때 전기제품의 전원을 차단하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비인가 전열기구의 사용을 제한하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 가스 안전				
• 가스관련 법령에 의한 정기검사(점검)를 받았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스렌지 등 연소기 사용 전·후 충분히 환기를 하셨나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배관 이음부에 비누물을 발랐을 때 거품이 나는지 확인했나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스기구를 연결되지 않는 경우 배관 끝 부분을 금속 플러그로 막음해 놓았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 배기통은 이탈되거나 손상된 부위가 없고 내열실리콘으로 틈이 없이 제대로 연결되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 가스누출 자동차단장치의 검지부 전원 램프에 불이 들어와 있고 열고 닫는 버튼으로 밸브 차단기가 작동 하나요? ※ 배관 끝에 퓨즈콕이 설치되어 있고 소화안전장치가 설치된 가스기구를 사용하는 곳은 제외	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 소방 안전				
• 소화기의 압력(눈금이 초록색에 위치)은 적정한가요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 소화기의 내용연수(10년)는 초과하지 않았나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 피난유도선은 알아보기 쉽게 설치되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 유도등, 유도표시 또는 비상조명등은 항상 불이 켜져 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 휴대용 비상 조명등은 정상 작동하나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 비상구는 건축물 바깥쪽으로 열리며, 피난통로에 장애물이 쌓여 있지 않나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 화재시 자동문을 열 수 있도록 사용설명서가 부착되어 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5 보건·위생 안전				
• 매년 공기 질을 측정하고, 쾌적한 실내 환경의 조성을 위해 청소, 환기를 자주하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 주방에서 사용하는 조리기구는 수시로 살균, 소독하며 유통기한이 지난 식품은 즉시 폐기하고 있나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• 「감염병예방법」에 따라 소독을 실시하고 증명서를 비치하였나요?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	