

2026년도 제7회 군산시 경관위원회 회의록

□ 2026. 07. 20.(월) 14:00

□ 건축민원방문심의실(군산시청 2층)

위원명	내용
사회자	개회
위원장	인사 말씀 및 개회 선언 (의사봉 3타)
위원장	첫 번째 안건 발표자 들어와 주시기 바람
	- ‘K-관광섬 명도 해안산책로 조성공사 경관 심의’ 발표 -
위원장	질문 있으신 위원님은 질문하시기 바람
위원장	데크는 기 조성됐는지 ?
발표자	경관 조성시 같이 발주하여 동시에 공사 예정임.
위원 1	해안가다 보니 데크의 내구성이 중요함 재료, 내구성 등 검토가 필요함
간 사	데크 설치 재료는 무엇인지 ?
발표자	FRP재료임
위원 1	FRP 종류는 다양하며, 추후 재료의 내구성 등 유지관리를 위해 시험성적서가 필요하며, 전체 배치에 대한 자료가 미흡하며 아쉬움
발표자	검토 반영하겠음
위원 2	평가할만한 자료가 구체적이지 않으며, 캐릭터의 재질 및 도색 방법등이 없음. 염분에 굉장히 취약한 위치이며, 캐릭터 등은 너무 밝지않게하여 주변 관광지의 경관을 해치지 않아야 함 캐릭터 위치변경 등 검토 바람
발표자	검토 반영하겠음
위원 2	캐릭터에 대한 명칭 이유 설명 바람
발표자	각 섬마다 특징을 살린 캐릭터의 명칭임
위원 2	주변 경관을 해치지 않게 구렁이 벤치의 단순화를 고려하시기 바람
발표자	검토 반영하겠음
위원 3	데크의 구조적인 검토가 추가적으로 필요해 보임
발표자	검토 반영하겠음
위원장	전체적인 배치나 치수가 빠져있으며, 야간 등기구 설치도 검토해야하며, 각 캐릭터의 재료,치수,두께, 등 추가하고, 계절마다 바뀌는 색온도에 대해서 구체적으로 제시해야 함

위원명	내용
발표자	반영 하겠음
간 사	심의 서류가 전체적으로 부족한 면이 있었음
	- 발표자 퇴장 후 -
위원장	위원님들 의견 말씀해주시기 바랍니다.
위원장	그럼 위원님들의 의견이 반영될 수 있도록 조건부 사항을 다음과 같이 정리하겠습니다. 1. 캐릭터 조형물의 단순화 검토, 재료, 구조 도장 마감 방식 구체화 2. 데크의 재료에 대한 내구성 검토 및 시험성적서 제출 3. 전체 설치에 대한 배치도 및 구간별 상세 도면 제시 4. 구조물이 해안가 설치 시설임을 감안한 구조계산 및 안정성 검토 필요 5. 벤치 하단 밝은색 계열로 인하여 추후 오염 우려되어 색상 변경 검토 6. 조명 등기구 및 색온도 가능한 상세자료 제시 및 염분에 부식되지 않는 재질 변경 검토
위원장	의견에 대해 심의의견서 작성하여 주시기 바랍니다.
	- 위원장 외 3명 모두 동의 -
위원장	이로써, K-관광섬 명도 해안산책로 조성공사 경관 심의에 대하여 조건부 의결 하였음을 선포함. (의사봉 3타)
위원장	두 번째 안전 발표자 들어와 주시기 바랍니다.
	- ‘비용도동 36-33 방송통신시설 경관심의’ 발표 -
위원장	질문 있으신 위원님은 질문하시기 바랍니다.
위원 1	SGC가 무슨 업체인지 ?
발표자	발전사업 업체이며, 데이터 센터 관련 회사임
위원 1	바닷가에 위치해있으니, 신재생에너지 관련 쿨링 등 바닷물 사용어떤지 ?
발표자	이론은 가능하지만, 실제로 적용이 쉽지 않으며 현재는 태양광이나, 연료전지를 더 선호함
위원장	각 도마다 데이터 센터가 들어서는지 ?
발표자	모든 도는 아니며, 광케이블이 지나가는 쪽만 설치가 가능함.
위원 3	소방차 진입에 대한 계획은 적정한지 ?
발표자	일부 및 전체에 대한 4면으로 진입가능한 소방동선을 군산소방서와 협의하여 설계도서 작성하였음
위원 3	겨울철 및 여름철 적설과 우기에 대한 대비는 ?

위원명	내용
발표자	현재 대지는 인근 대지보다 계획고가 높으며, 우수 침수에 대한 시물레이션 진행중임
위원 3	해안가이다 보니 외장재 패넬에 대한 재료 선택이 중요함
발표자	해안가를 고려한 부식에 대한 메탈패넬로 선정하였음
위원장	태양광 모듈높이는 얼마나 되는지 ?
발표자	옥상에서 5m 정도 올라감
위원장	도로면에서 태양광은 보이지 않았으면 함
발표자	도로면에서 태양광은 보이지 않음
위원 2	추가적으로 야간경관을 조금더 보완했으면 함
발표자	보안시설이다 과한 경관조명은 애매함
	- 발표자 퇴장 후 -
위원장	위원님들 의견 말씀해주시기 바랍니다.
위원장	의견에 대해 심의의견서 작성하여 주시기 바랍니다.
위원장	그럼 위원님들의 의견 정리한 대로 원안의결로 하겠으며, 권고사항에 대하여는 별도로 확인하여 주시기 바랍니다. 1. 해안가의 특성을 고려한 외장재 선정 2. 입면형태 고려한 야간경관 계획수립 3. 집중호우대비 침수방지계획 수립 검토 4. 주요 대로변에서 바라본 태양광 패넬 투시도 작성
	- 위원장 위원 외 3명 모두 동의 -
위원장	이로써, 비응도동 36-33 방송통신시설 경관 심의에 대하여 원안의결 하였음을 선포함. (의사봉 3타)