

풍등행사 안전가이드라인(권장기준)

- ① **행사장 지표면(1m상공)의 순간풍속이 2m/s이상 시 풍등 날리기 일시 자제 고려**
 - ▶ 순간풍속 2m/s 이상 시 풍등 날리기를 잠깐 멈추었다가 순간풍속 2m/s 미만이었다면 되었을 때 날리기를 권장
 - ▶ 행사현장의 주최 측에서 휴대용 풍속계로 측정하여 풍등 날리기 통제
- ② **풍등 외피는 방염성능이 있는 것으로 할 것**
 - ▶ 방염성능이 없는 것은 바람의 영향 등으로 전도되었을 시 화재 위험
- ③ **행사 주최 측 풍등 띄우기 전 안전교육**
 - ▶ 행사 참석자에게 주의사항 교육
- ④ **풍등에 행사 주최자 및 전화번호 표기**
 - ▶ 풍등 회수 용이 및 행사 주최 측 안전 마인드 고취
 - ▶ 풍등 하단부 전화번호 등 표기(불연재 끈, 외피에 스탬프 날인 등)
- ⑤ **공항주변 안전거리(5km)이내 풍등 띄우기 자제**
 - ▶ 항공기 사고 예방(※ 풍등 날리기 장소는 안전거리 1.5배인 7.5km 이격 권장)
- ⑥ **도전성 재질(철사 등) 포함 된 풍등 사용금지**
 - ▶ 전기사고(단락, 지락 등) 발생 방지
- ⑦ **풍등크기 100cm×60cm 이하로 제한하고, 연료연소시간 10분 이하로 제한**
 - ↳ 크기와 연소지속시간 클수록 이동반경도 커져 위험도 증가
- ⑧ **행사장 주변 화재경계 소방력 및 안전관리 인력 배치 (소방서, 구·군)**
 - ▶ 1차 (행사장 및 풍하방향 3Km 이내) : 소방서, 구·군
 - ▶ 2차 (풍하 방향 3Km ~ 5Km) : 소방서, 구·군
 - ↳ 바람의 방향이 관할의 경계를 통과할 경우 (경계면 2개 소방서 및 구·군)