

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 01. 28				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210128-01	부지경계선1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	240	0.0018	기준치이하
WL210128-02	부지경계선2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	240	0.0020	기준치이하
WL210128-03	부지경계선3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.08	240	0.0018	기준치이하
WL210128-04	부지경계선4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	240	0.0020	기준치이하
WL210128-05	위생설비	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	40	0.0040	기준치이하
WL210128-06	음압기배출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.08	40	0.0057	기준치이하
WL210128-07	음압기배출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.12	40	0.0053	기준치이하
WL210128-08	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.16	40	0.0056	기준치이하
WL210128-09	음압기배출구4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0048	기준치이하
WL210128-10	음압기배출구5	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0044	기준치이하
WL210128-11	폐기물반출구	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.19	40	0.0060	기준치이하

❖ 별첨 1-1

## 석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 01. 29				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(ℓ/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210129-01	부지경계선1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.09	240	0.0018	기준치이하
WL210129-02	부지경계선2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	240	0.0020	기준치이하
WL210129-03	부지경계선3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.18	240	0.0020	기준치이하
WL210129-04	부지경계선4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.12	240	0.0020	기준치이하
WL210129-05	위생설비	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0044	기준치이하
WL210129-06	음압기배출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.17	40	0.0052	기준치이하
WL210129-07	음압기배출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.09	40	0.0049	기준치이하
WL210129-08	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	40	0.0052	기준치이하
WL210129-09	음압기배출구4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0044	기준치이하
WL210129-10	음압기배출구5	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.17	40	0.0040	기준치이하
WL210129-11	음압기배출구6	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0048	기준치이하
WL210129-12	음압기배출구7	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	40	0.0056	기준치이하
WL210129-13	폐기물반출구	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.16	40	0.0052	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 01. 30				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210130-01	부지경계선1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.17	240	0.0016	기준치이하
WL210130-02	부지경계선2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	240	0.0018	기준치이하
WL210130-03	부지경계선3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.12	240	0.0018	기준치이하
WL210130-04	부지경계선4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.08	240	0.0016	기준치이하
WL210130-05	위생설비1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	40	0.0056	기준치이하
WL210130-06	위생설비2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0052	기준치이하
WL210130-07	음압기배출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0061	기준치이하
WL210130-08	음압기배출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.09	40	0.0057	기준치이하
WL210130-09	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	40	0.0060	기준치이하
WL210130-10	폐기물반출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.19	40	0.0044	기준치이하
WL210130-11	폐기물반출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.16	40	0.0040	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

## 석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 01. 31				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210131-01	부지경계선1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.16	240	0.0022	기준치이하
WL210131-02	부지경계선2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.18	240	0.0020	기준치이하
WL210131-03	부지경계선3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	240	0.0022	기준치이하
WL210131-04	부지경계선4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	240	0.0020	기준치이하
WL210131-05	위생설비1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0052	기준치이하
WL210131-06	음압기배출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.12	40	0.0048	기준치이하
WL210131-07	음압기배출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0044	기준치이하
WL210131-08	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	40	0.0048	기준치이하
WL210131-09	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.09	40	0.0045	기준치이하
WL210131-10	폐기물반출구	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.18	40	0.0060	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

## 석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021. 02. 01					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210201-01	부지경계선1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.08	240	0.0016	기준치이하
WL210201-02	부지경계선2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	240	0.0018	기준치이하
WL210201-03	부지경계선3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	240	0.0018	기준치이하
WL210201-04	부지경계선4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.19	240	0.0016	기준치이하
WL210201-05	위생설비1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.12	40	0.0044	기준치이하
WL210201-06	음압기배출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.18	40	0.0048	기준치이하
WL210201-07	음압기배출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.17	40	0.0044	기준치이하
WL210201-08	음압기배출구3	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0052	기준치이하
WL210201-09	음압기배출구4	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	40	0.0040	기준치이하
WL210201-10	음압기배출구5	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.14	40	0.0048	기준치이하
WL210201-11	음압기배출구6	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	40	0.0040	기준치이하
WL210201-12	폐기물반출구	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0057	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하

## ❖ 별첨 1-1

## 석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 02. 02				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210202-01	폐기물반출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.09	40	0.0036	기준치이하
WL210202-02	폐기물반출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.13	40	0.0040	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

## 석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 02. 03				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210203-01	폐기물반출구1	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.15	40	0.0032	기준치이하
WL210203-02	폐기물반출구2	( WonsLab Samling pump / 1ea )	10.11	40	0.0036	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : **0.01개/cm<sup>3</sup> (f/cc) 이하**