

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.10					
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(L/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210510-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0065	기준치이하
WL210510-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0067	기준치이하
WL210510-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	240	0.0062	기준치이하
WL210510-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0065	기준치이하
WL210510-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	120	0.0050	기준치이하
WL210510-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	40	0.0045	기준치이하
WL210510-07	음압기배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0040	기준치이하
WL210510-08	음압기배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0044	기준치이하
WL210510-09	음압기배출구3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0049	기준치이하
WL210510-10	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0061	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.11					
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210511-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	240	우천중단	정량한계미만
WL210511-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	우천중단	정량한계미만
WL210511-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	우천중단	정량한계미만
WL210511-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	우천중단	정량한계미만
WL210511-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.16	120	우천중단	정량한계미만
WL210511-06	위생설비1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0048	기준치이하
WL210511-07	위생설비2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0040	기준치이하
WL210511-08	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0044	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.12					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210512-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0042	기준치이하
WL210512-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0048	기준치이하
WL210512-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0040	기준치이하
WL210512-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0045	기준치이하
WL210512-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	120	0.0034	기준치이하
WL210512-06	위생설비1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0032	기준치이하
WL210512-07	위생설비2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	40	0.0036	기준치이하
WL210512-08	음압기배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0032	기준치이하
WL210512-09	음압기배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0036	기준치이하
WL210512-10	음압기배출구3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0036	기준치이하
WL210512-11	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0048	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.13				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210513-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0038	기준치이하
WL210513-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	0.0040	기준치이하
WL210513-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0042	기준치이하
WL210513-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	240	0.0036	기준치이하
WL210513-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	120	0.0034	기준치이하
WL210513-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0036	기준치이하
WL210513-07	음압기배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0049	기준치이하
WL210513-08	음압기배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0053	기준치이하
WL210513-09	폐기물반출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0045	기준치이하
WL210513-10	폐기물반출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0040	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.14					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210514-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0044	기준치이하
WL210514-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0042	기준치이하
WL210514-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0046	기준치이하
WL210514-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0045	기준치이하
WL210514-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	120	0.0047	기준치이하
WL210514-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0049	기준치이하
WL210514-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0044	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.15					
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210515-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0030	기준치이하
WL210515-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0028	기준치이하
WL210515-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0032	기준치이하
WL210515-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0028	기준치이하
WL210515-05	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0044	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.16					
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210516-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	0.0030	기준치이하
WL210516-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0030	기준치이하
WL210516-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0028	기준치이하
WL210516-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0032	기준치이하
WL210516-05	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0036	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.17				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210517-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0063	기준치이하
WL210517-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0067	기준치이하
WL210517-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0061	기준치이하
WL210517-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0065	기준치이하
WL210517-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	120	0.0057	기준치이하
WL210517-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0065	기준치이하
WL210517-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0061	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.18				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210518-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0071	기준치이하
WL210518-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0067	기준치이하
WL210518-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0069	기준치이하
WL210518-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	240	0.0063	기준치이하
WL210518-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	120	0.0057	기준치이하
WL210518-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0052	기준치이하
WL210518-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0061	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.20					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210520-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	우천중단	정량한계미만
WL210520-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	우천중단	정량한계미만
WL210520-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	우천중단	정량한계미만
WL210520-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	240	우천중단	정량한계미만
WL210520-05	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0032	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021.05.21					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210521-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0026	기준치이하
WL210521-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0028	기준치이하
WL210521-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0024	기준치이하
WL210521-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	0.0028	기준치이하
WL210521-05	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0032	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.22				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210522-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	0.0044	기준치이하
WL210522-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0048	기준치이하
WL210522-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0040	기준치이하
WL210522-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0053	기준치이하
WL210522-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	120	0.0050	기준치이하
WL210522-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0057	기준치이하
WL210522-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0060	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.23				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210523-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0054	기준치이하
WL210523-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0047	기준치이하
WL210523-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.16	240	0.0050	기준치이하
WL210523-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	240	0.0048	기준치이하
WL210523-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	120	0.0044	기준치이하
WL210523-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0040	기준치이하
WL210523-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0044	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.24				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210524-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0067	기준치이하
WL210524-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0063	기준치이하
WL210524-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0069	기준치이하
WL210524-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	240	0.0061	기준치이하
WL210524-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	120	0.0050	기준치이하
WL210524-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0045	기준치이하
WL210524-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0044	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021.05.25				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL210525-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0059	기준치이하
WL210525-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0063	기준치이하
WL210525-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0067	기준치이하
WL210525-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0057	기준치이하
WL210525-05	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	120	0.0037	기준치이하
WL210525-06	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0040	기준치이하
WL210525-07	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	40	0.0045	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하