

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 11. 29				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
3018	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
3020	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0010	기준치이하
2874	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0010	기준치이하
2995	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	240	0.0012	기준치이하
2827	부지경계선5	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0014	기준치이하
4596	부지경계선6	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0012	기준치이하
3018	부지경계선7	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0012	기준치이하
3598	부지경계선8	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0012	기준치이하
3008	위생설비1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0040	기준치이하
4726	위생설비2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0036	기준치이하
4727	폐기물반출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0048	기준치이하
4681	폐기물반출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0052	기준치이하
3027	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	120	0.0030	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

❖ 별첨 1-2

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2021. 12. 03
-------	--------------

측 정 결 과

시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
3673	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0012	기준치이하
3709	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0012	기준치이하
3611	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.08	240	0.0014	기준치이하
3738	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0010	기준치이하
3669	작업장주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	120	0.0034	기준치이하
3634	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0044	기준치이하
2141	폐기물반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0053	기준치이하
2250	음압 배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0040	기준치이하
3744	음압 배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0040	기준치이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하