

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 12. 15				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL-21121501	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	240	0.0016	기준치이하
WL-21121502	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0014	기준치이하
WL-21121503	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0018	기준치이하
WL-21121504	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0016	기준치이하
WL-21121505	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	40	0.0057	기준치이하
WL-21121506	폐기물 반출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	40	0.0053	기준치이하
WL-21121507	음압 배출구	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0053	기준치이하

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2021. 12. 16				
측정 결과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL-21121601	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
WL-21121602	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0018	기준치이하
WL-21121603	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	240	0.0016	기준치이하
WL-21121604	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0018	기준치이하
WL-21121605	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0053	기준치이하
WL-21121606	폐기물 반출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0057	기준치이하
WL-21121607	폐기물 반출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.10	40	0.0053	기준치이하
WL-21121608	작업장 주변(실외)	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.12	120	0.0027	기준치이하