

■ 석면비산 측정 결과표 -1

구분	지점	지점수	시료측정위치	비고	
작업장	부지경계선	4개 이상	부지경계선 높이 1.2-1.5m	-	
	위생설비 입구	전수(1개이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	
	작업장 주변	실내	1개이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외
		실외	1개이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기	전수(1개이상)	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	
	폐기물 반출구	전수(1개이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	
	폐기물보관지점	전수(2개이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-해당지점 당일 풍향 고려	
	거주자 주거지역	2개소 이상	해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m	-해당지점 당일 풍향 고려	

<개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20220725					분석 일시	2022. 07. 25
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	-	공시료	-	-	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	-	공시료	-	-	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	A - 1	부지경계선1	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	A - 2	부지경계선2	KMS5100 / 1	10.4	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	A - 3	부지경계선3	KMS5100 / 1	10.4	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	A - 4	부지경계선4	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
	A - 5	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0044	백석면 (기준치미만)
	A - 6	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.4	22. 07. 25	0.0045	백석면 (기준치미만)
	A - 7	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0043	백석면 (기준치미만)
	A - 8	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0040	백석면 (기준치미만)
A - 9	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0044	백석면 (기준치미만)	
분석 연구원		구 지 연, 김 미 경					

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m³당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm³ 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm³ "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정 결과표 -2

구분	지점	지점수	시료측정위치	비고	
작업중	부지경계선	4개 이상	부지경계선 높이 1.2-1.5m	-	
	위생설비 입구	전수(1개이상)	위생설비 입구 높이 1.2-1.5m 거리 1m이내	-	
	작업장 주변	실내	1개이상	작업장 주변 높이 1.2-1.5m	- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체/제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작업장 주변을 의미함 - 사용자가 없는 경우 제외
		실외	1개이상	해당 건축물 외부 높이 1.2-1.5m	- 대상 건축물 주변 5m 이내 (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내에 위치 시 제외) - 음압기 설치 시 제외
	음압기	전수(1개이상)	음압기 공기 배출구 0.3-1m이내	- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합하게 설치해야 함	
	폐기물 반출구	전수(1개이상)	폐기물 반출구에서 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-	
	폐기물보관지점	전수(2개이상)	폐기물 보관소 주변, 1m이내, 높이 1.2-1.5m	-해당지점 당일 풍향 고려	
	거주자 주거지역	2개소 이상	해체/제거 사업장 가장 가까운 주거지 옆 2~3m, 높이 1.2~1.5m	-해당지점 당일 풍향 고려	


<개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

분석번호	AR.NO.20220725					분석 일시	2022. 07. 25
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	A - 10	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0052	백석면 (기준치미만)
	A - 11	위생설비입구	KMS5100 / 1	10.4	22. 07. 25	0.0035	백석면 (기준치미만)
	A - 12	음압기배출구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0054	백석면 (기준치미만)
	A - 13	폐기물반출구	KMS5100 / 1	10.5	22. 07. 25	0.0043	백석면 (기준치미만)
	A - 14	작업장주변	KMS5100 / 1	10.4	22. 07. 25	-	검출한계미만 (불검출)
				-이하여백-			
분석 연구원	구 지 연, 김 미 경						

※ 참 고

- 석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준)에 따라 1m'당 0.01개 이하를 말한다. (공기 중 농도 기준 : 0.01개/cm' 이하)
- 본 연구원의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.
- 검출한계 <0.002/cm' "<"는 검출한계를 뜻함.

(주)하늘석면기술연구원



■ 석면비산 측정지점 위치도

측정 건물 위치도



■ 시료 채취사진 대장 -1

시료 채취 사진					
부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:21		측정 시작 시간: 08:25		측정 시작 시간: 08:30
					
	측정 종료 시간: 12:21		측정 종료 시간: 12:25		측정 종료 시간: 12:30
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 08:34		측정 시작 시간: 08:45		측정 시작 시간: 08:51
					
	측정 종료 시간: 12:34		측정 종료 시간: 09:25		측정 종료 시간: 09:31
폐기물 반출구		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 10:06		측정 시작 시간: 09:02		측정 시작 시간: 09:08
					
	측정 종료 시간: 10:46		측정 종료 시간: 09:42		측정 종료 시간: 09:48

■ 시료 채취사진 대장 -2

시 료 채 취 사 진					
폐기물 반출구		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 10:14		측정 시작 시간: 09:17		측정 시작 시간: 09:25
					
	측정 종료 시간: 10:54		측정 종료 시간: 09:57		측정 종료 시간: 10:05
폐기물 반출구		작업장 주변		- 이하여백 -	
	측정 시작 시간: 10:33		측정 시작 시간: 09:15		
					
	측정 종료 시간: 11:13		측정 종료 시간: 11:15		