

K-2 일반 창고 철거 공사철거공사

석면 비산정도 측정 결과보고서



2025. 02.

- ◆ 공사(작업)명 : K-2 일반 창고 철거 공사
- ◆ 신고번호 : 군 산-20250005
- ◆ 석면제거 : (유)에코산업
- ◆ 작업신고기간 : 2025.01.31 ~ 2025.02.16
- ◆ 비산측정기간 : 2025.01.31 ~ 2025.02.02

석면비산 측정 결과표

측정 일시 :		2025.01.31					
측정 결과							
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(ℓ/min)	측정일시(분)	Field No	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2502-01-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	9.399	260	100	0.000	기준치미만
WL2502-01-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	9.335	260	100	0.000	기준치미만
WL2502-01-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	9.260	260	100	0.000	기준치미만
WL2502-01-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	9.312	260	100	0.000	기준치미만









- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : $0.01\text{개}/\text{m}^3\text{미만}$

측정 지점 위치 도식도

부지경계선



항목	석면 비산정도 측정		측정일	2025.01.31
측정시간	시작	09:03	종료	13:31
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	4 ea

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:03	측정 종료 시간 : 13:23	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:04	측정 종료 시간 : 13:24	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:09	측정 종료 시간 : 13:29	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:11	측정 종료 시간 : 13:31	








석면비산 측정 결과표

측정 일시 :	2025.02.02						
측정 결과							
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(L/min)	측정일시(분)	Field No	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2502-02-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	9.352	260	100	0.001	기준치미만
WL2502-02-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	9.365	260	100	0.001	기준치미만
WL2502-02-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	9.358	260	100	0.000	기준치미만
WL2502-02-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	9.481	260	100	0.000	기준치미만
WL2502-02-05	작업장주변(실외)	(KMS-5100 / 1ea)	9.306	130	120	0.001	기준치미만
WL2502-02-06	위생설비	(KMS-5100 / 1ea)	9.301	45	300	0.002	기준치미만
WL2502-02-07	폐기물보관지점1	(KMS-5100 / 1ea)	9.262	45	300	0.001	기준치미만
WL2502-02-08	폐기물보관지점2	(KMS-5100 / 1ea)	9.339	45	300	0.001	기준치미만
- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/㎤미만							



항목	석면 비산정도 측정		측 정 일	2025.02.02
측정시간	시작	08:55	종료	16:09
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	8ea

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 08:55	측정 종료 시간 : 13:15	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 08:57	측정 종료 시간 : 13:17	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:01	측정 종료 시간 : 13:21	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 09:03	측정 종료 시간 : 13:23	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
작업장주변(실외)			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:22	측정 종료 시간 : 11:07	
위생설비			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 10:25	측정 종료 시간 : 11:10	
폐기물보관지점1			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 13:30	측정 종료 시간 : 14:15	
폐기물보관지점2			기준치 0.01 f/cc 미만
	측정 시작 시간 : 15:24	측정 종료 시간 : 16:09	

❖ 별첨 2. 석면조사기관 지정서(고용노동부)

제 2024-120052 호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사울림이엔티	
소재지	전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36((임피면))	
대표자성명	여성구, 김재아	
지정사항	총 업무(지정) 한계	해당없음
	관할 지역 업무(지정) 한계	해당없음
	업무(지정) 지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2024. 8. 6.

광주지방고용노동청



❖ 별첨 3. 석면해체 제거 작업신고 증명서(고용노동부)

석면해체 · 제거작업 신고 증명서

신고작업	신고번호 군산-20250005	원장명(공사명, 작업명) K-2 일반 창고 철거 공사
	소재지 (54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 32-19 (소룡동) (주)한농화성2공장	전화번호 01041068837
	작업기간 2025. 1. 31. ~ 2025. 2. 16.	
신고인	석면해체 · 제거업체명(상호) (유)에코산업	고용노동부 등록번호 3438
	소재지 (54051) 전북 군산시 서수면 서라로 253-7	
	대표자 성명 양성관	전화번호 063-462-3669

「산업안전보건법 시행규칙」 제181조제3항에 따라 석면해체 · 제거작업 신고 증명서를 발급합니다.

2025. 1. 24.

광주지방고용노동청군산지청장



❖ 별첨 4. 석면해체제거 작업신고

■ 산업안전보건법 시행규칙(별지 제77호서식)

석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 []에는 ✓ 표시를 합니다.

(앞쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)		처리기간	7 일
[✓] 건축물	위치(소재지) (54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 32-19 (소룡동) (주)한농화성2공장		건축물등록번호	1 동
[] 설비	용도 참고		건물명(설비명)	2공장 1(아이)동
[] 유치원 또는 학교	건축물수	1	구조	철근콘크리트조
[] 정비사업	세대수	0	연면적	396 m ²
[✓] 기타				
소유자	성명 (주)한농화성 주소 (54008) 전북특별자치도 군산시 외항1길 24 (소룡동) (주)한농화성		전화번호	010-4106-8837
석면해체·제거업자	업체명(상호) (유)에코산업		대표자 성명 양성관	
	고용노동부 등록번호 3438 전화번호 063-462-3669		휴대전화번호 010-2642-7630	
작업장	공사현장명(공사명·작업명) K-2 일반 창고 철거 공사		전화번호 010-2642-7630	
해체 사유	해체사유	철거후 신속부지 활용		
	해체기간	2025. 1. 31. ~ 2025. 2. 16.		
석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적 ※ 내용이 많을 경우 별첨 제출	종류	면적(m ²)·부피(m ³)·길이(m)		
	분무재			
	내화피복재			
	천장재	510.04m ²		
	지붕재			
	벽재			
	바닥재			
	파이프 보온재			
	단열재			
개스킷				
기타				
현장책임자	성명	양성관	전화번호	010-2642-7630
작업근로자 인적사항	성명	생년월일	주소	전화번호
	양성관	19721210	(54051) 전북특별자치도 군산시 서수면 서라로 253-7 (54051) 전북특별자치도 군산시 서수면 서라로 253-7	010-2642-7630

「산업안전보건법」 제122조제3항 및 같은 법 시행규칙 제181조제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2025년 1월 20일

신고인 양성관 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청군산지청 귀하

※ 본 민원은 노동포털로 신청하였습니다.