

[별첨] 1. 측정결과

סהעביר הורק

부지경계선 - 20일

1.20 ~ 1.21

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	20일#1	240	10.03	0.0004	미만
	20일#2	240	10.06	0.0007	미만
	20일#3	240	10.21	0.0003	미만
	20일#4	240	10.11	0.0000	미만

위생설비 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1-1-1	40	10.12	0.0024	미만

음압기 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1-1-1	40	10.12	0.0000	미만

실내 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1-1-1	120	10.15	0.0020	미만

폐기물 반출구 - 21일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1-1-1	40	10.07	0.0079	미만

[별첨] 1. 측정결과

보전동(1, 2층)

부지경계선 - 09일

SH에너리파워

2.9

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
보전동 1층	09일#1	240	10.10	0.0004	미만
	09일#2	240	10.12	0.0006	미만
	09일#3	240	10.05	0.0002	미만
	09일#4	240	10.15	0.0010	미만

위생설비 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
보전동 1층	#1-1-1	40	10.26	0.0024	미만
보전동 2층	#1-2-1	40	10.13	0.0036	미만

음압기 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
보전동 1층	#1-1-1	40	10.14	0.0060	미만
보전동 2층	#1-2-1	40	10.05	0.0024	미만

폐기물 반출구 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
보전동 1층	#1-1-1	40	10.11	0.0067	미만
보전동 2층	#1-2-1	40	10.09	0.0073	미만

[별첨] 1. 측정결과

복합동(1, 1.5층)

부지경계선 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	09일#1	240	10.10	0.0004	미만
	09일#2	240	10.03	0.0006	미만
	09일#3	240	10.15	0.0002	미만
	09일#4	240	10.05	0.0003	미만

위생설비 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.16	0.0024	미만

음압기 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.24	0.0036	미만

폐기물 반출구 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.11	0.0049	미만

실내 - 09일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.10	0.0024	미만

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선 - 11일

211

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	11일#1	240	10.22	0.0010	미만
	11일#2	240	10.15	0.0008	미만
	11일#3	240	10.12	0.0016	미만
	11일#4	240	10.03	0.0013	미만

위생설비 - 11일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.15	0.0030	미만

음압기 - 11일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.18	0.0036	미만

폐기물 반출구 - 11일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.10	0.0049	미만

[별첨] 1. 측정결과

상여구역 (2.29)

부지경계선 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	20일#1	240	10.11	0.0008	미만
	20일#2	240	10.18	0.0009	미만
	20일#3	240	10.19	0.0004	미만
	20일#4	240	10.05	0.0012	미만

위생설비 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.12	0.0079	미만

음압기 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.02	0.0037	미만

폐기물 반출구 - 20일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 2층	#1	40	10.06	0.0012	미만

[별첨] 1. 측정결과

*복합동 1층

부지경계선 - 23일

2.23

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	240	10.08	0.0013	미만
	#2	240	10.03	0.0009	미만
	#3	240	10.16	0.0016	미만
	#4	240	10.20	0.0010	미만

위생설비 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.13	0.0048	미만

음압기 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.06	0.0024	미만

폐기물 반출구 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
복합동 1층	#1	40	10.03	0.0073	미만

* Anybes 3, 4층
부지경계선 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anybes	#1	240	10.05	0.0007	미만
	#2	240	10.07	0.0012	미만
	#3	240	10.18	0.0008	미만
	#4	240	10.21	0.0014	미만

위생설비 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anybes 3층	#1	40	10.13	0.0079	미만
Anybes 4층	#1	40	10.16	0.0024	미만

음압기 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anybes 3층	#1	40	10.01	0.0067	미만
Anybes 4층	#1	40	10.18	0.0000	미만

폐기물 반출구 - 23일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anybes 3층	#1	40	10.12	0.0048	미만
Anybes 4층	#1	40	10.06	0.0061	미만

[별첨] 1. 측정결과

* Anypool 2, 3층

부지경계선 - 24일

2. 22

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anypool	#1	240	10.23	0.0010	미만
	#2	240	10.15	0.0008	미만
	#3	240	10.06	0.0002	미만
	#4	240	10.08	0.0004	미만

위생설비 - 24일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anypool 2층	#1	40	10.11	0.0036	미만
Anypool 3층	#1	40	10.18	0.0060	미만

음압기 - 24일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anypool 2층	#1	40	10.10	0.0061	미만
Anypool 3층	#1	40	10.05	0.0067	미만

폐기물 반출구 - 24일

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
Anypool 2층	#1	40	10.13	0.0048	미만
Anypool 3층	#1	40	10.09	0.0073	미만