

전북 김제시 신평동 138-9 1층상가 2칸		(전화번호: 063-543-1717)
건축물	건물명 전북 군산시 외항1길 44	위치 (주) 케이에스텍 공장
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>	작업기간 2014.02.05 ~ 2014.03.02
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 슬레이트+텍스+밤라이트 ( 2,188m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)	
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757
	주소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지	

측정 일시	2014.02.07			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds02-07#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#3	부지경계선③	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#5	위생설비 입구	0.004	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#6	작업장외	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-07#7	폐기물 반출구	0.005	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[ 뒷 면 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014년 월 일

제출인  
귀하

유한회사 승미 (서명)



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

전북 김제시 신풍동 138-9 1층상가 2칸 (전화번호: 063-543-1717)

건 축 물	건물명 전북 군산시 외항1길 44	위치 (주) 케이에스텍 공장
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>	작업기간 2014.02.05 ~ 2014.03.02
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 슬레이트+텍스+밤라이트 ( 2,188m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)	

측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소	사업자등록번호 418-81-30757
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지	

측정 일시 2014.02.10

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds02-10#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#5	위생설비 입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#6	작업장외	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds02-10#7	폐기물 반출구	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[ 뒷 면 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2014년 월 일

제출인  
유한회사 승미  
귀하

유한회사 승미



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------