






ds07-09#1 부지경계선①	ds07-09#2 부지경계선②	ds07-09#3 부지경계선③
		
ds07-09#4 부지경계선④	ds07-09#5 위생설비 임구	ds07-09#6 직업장외
		
 돌섬석면연구소 Dolsom Asbestos Research Institute		
ds07-09#7 폐기물 반출구		



Drawing Title

공대4호관 석면해체제거공사 (4층: 6408호,6409호,6410호 텍스첼거)

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서2

접수번호	접수일
제출인	상호(대표자) 주식회사 광동산업개발 사업자등록번호 407-81-30247
	주 소 전북 순창군 순창읍 순창5길 7 (전화번호: 063-652-0454)
건 축 물	건물명 군산대학교 공대4호관 (4층) 위치 전북 군산시 대학로 558
	연면적(m ²) m ² 작업기간 2015.07.09-2015.07.27
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 텍 스 (760.05 m ²) (필요 시 별지 첨부)
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소 사업자등록번호 418-81-30757
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지

측정 일시	2015.07.10			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds07-10#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#3	부지경계선③	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#5	위생설비입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#6	작업장외	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-10#7	폐기물 반출구	0.002	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[뒷 면 별 첨]








「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 7월 23일

제출인
군산시장 귀하

주식회사 광동산업개발 (서명 또는 인)

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

	<p>ds07-10#3 부지경계선③</p>		<p>ds07-10#6 작업장외</p>
	<p>ds07-10#2 부지경계선②</p>		<p>ds07-10#5 위생설비 입구</p>
	<p>ds07-10#1 부지경계선①</p>		<p>ds07-10#4 부지경계선④</p>
			
<p>ds07-10#7</p> <p>ds07-10#1</p> <p>ds07-10#2</p> <p>ds07-10#3</p> <p>ds07-10#4</p> <p>ds07-10#5</p> <p>ds07-10#6</p>			
<p>공대4호관 석면해체제거공사 (4층: 6406호,6407호,북도 텍스철거)</p>			
<p>Drawing Title</p>			
<p>※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.</p>			



동심석면연구소
Dongsom Asbestos Research Institute

ds07-10#7
폐기물 반출구

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서3

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) 주식회사 광동산업개발		사업자등록번호 407-81-30247	
	주 소 전북 순창군 순창읍 순창5길 7 (전화번호: 063-652-0454)			
건 축 물	건물명 군산대학교 공대4호관 (4층)		위치 전북 군산시 대학로 558	
	연면적(m ²) m ²		작업기간 2015.07.09-2015.07.27	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 텍 스 (760.05 m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지			
측정 일시	2015.07.11			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds07-11#1	부지경계선①	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#2	부지경계선②	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#3	부지경계선③	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#4	부지경계선④	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#5	위생설비입구	0.003	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#6	작업장외	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-11#7	폐기물 반출구	0.003	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[뒷 면 별 첨]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 7월 27일


제출인
군산시장 귀하

주식회사 광동산업개발 (서명 또는 인)



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

		
ds07-11#1 부지경계선①	ds07-11#2 부지경계선②	ds07-11#3 부지경계선③
		
ds07-11#4 부지경계선④	ds07-11#5 위생설비 입구	ds07-11#6 작업장외
 돌솜석면연구소 Dolom Asbestos Research Institute		
		ds07-11#7 폐기물 반출구



Drawing Title

공대4호관 석면해체제거공사 (4층:6401호,6402호,학생회실 텍스철거)

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서4

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) 주식회사 광동산업개발		사업자등록번호 407-81-30247	
	주 소 전북 순창군 순창읍 순창5길 7 (전화번호: 063-652-0454)			
건 축 물	건물명 군산대학교 공대4호관 (4층)		위치 전북 군산시 대학로 558	
	연면적(m ²) m ²		작업기간 2015.07.09-2015.07.27	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 석면 텍 스 (760.05 m ²) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지			
측정 일시	2015.07.12			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	ds07-12#1	부지경계선①	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#2	부지경계선②	0.001	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#3	부지경계선③	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#4	부지경계선④	0.001	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#5	위생설비입구	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#6	작업장외	0.002	백석면(Chrysotile)
	ds07-12#7	폐기물 반출구	0.002	백석면(Chrysotile)

측정 지점 위치(도식도)

[뒷 면 별 첨]



「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.


2015년 7 월 27 일

제출인 **주식회사 광동산업개발** (서명 또는 인)
군산시장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

			
ds07-12#1 부지경계선①	ds07-12#2 부지경계선②	ds07-12#3 부지경계선③	
			
ds07-12#4 부지경계선④	ds07-12#5 위생설비 입구	ds07-12#6 작업장외	
			 도순석면연구소 Dohun Asbestos Research Institute



Drawing Title

공대4호관 석면해체제거공사 (4층: 6403호,6404호 텍스철거)

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.